

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение -
детский сад №46 «НЕПОСЕДЫ»
620050, г. Екатеринбург, ул. Ангарская 46 а
ИНН / КПП 6659043737 / 667801001

ОГРН 1036603146920

тел/факс 343 322-55-00

исх. № 41 от 04.06 2019 года

ОНД и ПР (по
Железнодорожному району МО
«город Екатеринбург»
Государственному инспектору
по пожарному надзору г.
Екатеринбурга

Т.А. Артамоновой

Ответ

на представление об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 06.05.2019 г.

Представление об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 06.05.2019 рассмотрено в МБДОУ детский сад № 46 «НЕПОСЕДЫ».

Для устранения допущенных нарушений закона приняты следующие меры:

1. комплектование детей в ДОУ проводит учредитель – Департамент Образования г. Екатеринбурга через АИС «Образование». ДОУ со своей стороны заполняет в данной системе вместимость групповых в соответствии с нормативом 2,0 кв. м/реб, однако решение о количестве комплектуемых воспитанников принимает учредитель, все дети зачислены в ДОУ на основании распоряжений Департамента образования. Копия предписания №629/1/1 от 29.04.2019 направлена в Управление образования Железнодорожного района;
2. подготовлен пакет документов в Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Железнодорожного района на выделение средств на устранение следующих нарушений: переоборудование лестничных ступеней, оснащение первичными средствами пожаротушения, восстановление второго эвакуационного выхода из группы № 2. Копия предписания №629/1/1 от 29.04.2019 направлена в Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Железнодорожного района;
3. направлен запрос в Управление МУП «Водоканал» о месте расположения наружных гидрантов;
4. готовится пакет проектной документации на оформление перегородки на втором этаже;
5. до истечения срока предписания запланированы следующие работы: перенос шкафов для обуви с путей эвакуации, сблокировка вентиляции и пожарной сигнализации, ремонт помещений первого и второго этажей с использованием материалов с установленным классом пожарной опасности.

Заведующий  Л.В. Наумова



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575829

Владелец Наумова Любовь Васильевна

Действителен с 05.03.2021 по 05.03.2022