

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главного управления МЧС России по Свердловской области

(г.Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84 тел./факс 312-44-09

Управление надзорной деятельности и ПР Главного управления МЧС России по
Свердловской области

(наименование территориального органа МЧС России)

г.Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 84 тел. 312-44-26, oitp-undso@mail.ru)

Отдел надзорной деятельности и ПР муниципального образования
«город Екатеринбург»

(г.Екатеринбург ул.С.Ковалевской,8 тел./факс 362-42-52 tond-ekaterinburg@mail.ru)

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и ПР (по Железнодорожному району МО «город
Екатеринбург») отдела надзорной деятельности и ПР

МО «город Екатеринбург» УНД и ПР

Главного управления МЧС России по Свердловской области

(наименование органа государственного надзора)

г. Екатеринбург, ул. Маневровая, 38, тел. 323-02-86, E-mail: otdel005@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 629/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение –

Детский сад № 46 «Непоседы»

ОГРН 1036603146920, ИНН 6659043737

Заведующей МБДОУ–Детский сад №46 «Непоседы»

Наумовой Любовь Васильевне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя(гражданина), владельца собственника, имущества и т.п.)

Во исполнение Распоряжения Заместителя главного государственного инспектора
города Екатеринбурга по пожарному надзору подполковника внутренней службы Дремкова
О.А. № 629 от «26» марта 2019 года.

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в
период с 14 час.00 мин. по 16 час.00 мин - 09.04.2019г., с 11 час.00 мин. по 12 час.00 мин
19.04.2019г., с 09 час.00 мин. по 10 час.00 мин 29.04.2019г. проведена плановая проверка
помещений и территории Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения – Детский сад №46 «Непоседы» расположенный по адресу: г.Екатеринбург,
ул.Ангарская,46А старшим инспектором отделения надзорной деятельности и ПР (по
Железнодорожному району) отдела надзорной деятельности и ПР муниципального образования «город
Екатеринбург» УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области Государственным
инспектором города Екатеринбурга по пожарному надзору) капитаном внутренней службы
Артамоновой Татьяной Анатольевной.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора(государственных инспекторов) по пожарному надзору,
проводившего(их) проверку по надзору наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с

заведующей МБДОУ – Детский сад №46 «Непоседы»

Наумовой Л. В., и.о заведующей МБДОУ –Детский сад №46 «Непоседы»

Калитенко С.М.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований
пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N предп исани я	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Допускается изменение проектных решений, а именно детский сад рассчитан на 140 мест по рабочему проекту №214-2-40, на момент проверки в детском саду принято 170 детей (справка от 09.04.2019г).	<p>Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ ст. 55.24 п. 5 (Эксплуатация зданий, сооружений, в том числе содержание автомобильных дорог, должна осуществляться в соответствии с требованиями <u>технических регламентов</u>, проектной документации, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и муниципальных правовых актов); ФЗ №123 ст. 80 п. 3 (При изменении функционального назначения зданий, сооружений или отдельных помещений в них, а также при изменении объемно-планировочных и конструктивных решений должно быть обеспечено выполнение требований пожарной безопасности, установленных в соответствии с настоящим Федеральным законом применительно к новому назначению этих зданий, сооружений или помещений);</p> <p>Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390 ППР п. 33 (При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности").</p>	15.04.2020 г.	
2.	На путях эвакуации (лестничная клетка №1 из экспликация к поэтажному плану технического паспорта от 07.04.2010г.) допускается устройство ступеней с различной шириной проступи и различной высотой в пределах марша лестницы и лестничной клетки.	<p>Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390 ППР п. 33, (При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности").</p> <p>ФЗ « О техническом регулировании» от 27.12.2002г №184-ФЗ ч.1ст.46; СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п.6.28*,6.30* 6.28 В полу</p>	15.04.2020 г.	

		<p>на путях эвакуации не допускаются перепады высот менее 45 см и выступы, за исключением порогов в дверных проемах. В местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6. При высоте лестниц более 45 см следует предусматривать ограждения с перилами.</p> <p>На путях эвакуации не допускается устройство винтовых лестниц и забежных ступеней, а также лестниц с различной шириной проступи и высотой ступеней в пределах марша и лестничной клетки.</p> <p>6.30* Уклон лестниц на путях эвакуации должен быть, как правило, не более 1:1; ширина проступи - как правило, не менее 25 см, а высота ступени - не более 22 см.</p>		
3.	<p>В коридоре на втором этаже на путях эвакуации установлена стеклянная непроектная перегородка. (встроен кабинет развития)</p>	<p>Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390 ППР п. 33 (При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности").</p> <p>Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390 ППР п. 366 б) размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, эвакуационных люках) различные материалы, изделия, оборудование, производственные отходы, мусор и другие предметы, а также блокировать двери эвакуационных выходов;</p>	15.04.2020 г.	
4.	<p>В холле детского сада на первом этаже на путях эвакуации установлены шкафы для обуви.</p>	<p>Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г п. 23 ж 23. На объектах защиты запрещается: ж) размещать мебель, оборудование и другие предметы на подходах к пожарным кранам внутреннего противопожарного водопровода и первичным средствам пожаротушения, у дверей эвакуационных выходов, люков на балконах и лоджиях, в переходах между секциями и выходами на наружные эвакуационные лестницы, демонтировать межбалконные лестницы, а также заваривать люки на балконах и лоджиях квартир;</p>	15.04.2020 г.	
5.	<p>Направление движения к источникам наружного водоснабжения (пожарные гидранты) не обозначено соответствующими указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их</p>	<p>Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г п 55.,ГОСТ Р 12.4.026-2001 п.4.3</p> <p>п. 55 Направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.</p>	15.04.2020 г.	

	месторасположения.			
6.	Здание не в полном объеме укомплектовано первичными средствами пожаротушения соответствующего ранга (огнетушителями).	Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г. п. 70, 465, 468 (Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей на объекте защиты (в помещении) осуществляется в соответствии с пунктами 468, 474 настоящих Правил и приложениями N1 и 2 к настоящим Правилам в зависимости от огнетушащей способности огнетушителя, категорий помещений по пожарной и взрывопожарной опасности, а также класса пожара; Требования по защите считаются выполненными при использовании огнетушителей более высокого ранга в соответствии с приложением N1 к настоящим Правилам, при условии, что расстояние до огнетушителя от возможного очага возгорания не превышает норм, установленных пунктом 474 настоящих Правил);	15.04.2020 г.	
7.	Вентиляционная установка не сблокирована с установкой автоматической пожарной сигнализацией. (документы не предоставлены).	Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г п 49. 49. В соответствии с инструкцией завода-изготовителя руководитель организации обеспечивает проверку огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре.	15.04.2020 г.	
8.	Допускается изменение функционального назначения помещений из экспликация к поэтажному плану здания (№2 в коридоре встроен кабинет развития второй этаж) без проведения в установленном законодательством РФ о градостроительной деятельности и законодательством РФ о пожарной безопасности порядке экспертизы проектной документации).	Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ ст. 55.24 п. 5 (Эксплуатация зданий, сооружений, в том числе содержание автомобильных дорог, должна осуществляться в соответствии с требованиями <u>технических регламентов</u> , проектной документации, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и муниципальных правовых актов); Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390 ППР п. 23пп.о (изменять (без проведения в установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности порядке экспертизы проектной документации) предусмотренный документацией класс функциональной пожарной опасности зданий (сооружения, пожарные отсеки и части зданий, сооружений - помещения или группы помещений, функционально связанные между собой).	15.04.2020 г.	
9.	Отделка потолка на 1 этаже холл, коридор, группа №4, кабинет методиста, логопеда, 2 этаж группа №5	Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г п 33. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных	15.04.2020 г.	

	выполнена материалами, с неустановленным классом пожарной опасности (обои, потолочная плитка) (сертификат не предоставлен)	решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.134 ч.7 В спальнях и палатных помещениях, а также в помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.		
10	Отсутствует второй эвакуационный выход с 1 этажа детского сада (группа № 2) в соответствии с требованиями норм.	Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г п 33., СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п.6.9, п.6.12*, п.6.13*, п.6.14, п.6.15. п.6.12 (не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения класса Ф1.1, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел.) п.6.13* Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь этажи зданий класса: Ф1.1; Ф1.2; Ф2.1; Ф.2.2; Ф3; Ф4; (Выходы являются эвакуационными, если они ведут: а) из помещений первого этажа наружу: непосредственно; через коридор; через вестибюль (фойе); через лестничную клетку; через коридор и вестибюль (фойе); через коридор и лестничную клетку; б) из помещений любого этажа, кроме первого: непосредственно в лестничную клетку или на лестницу 3-го типа; в коридор, ведущий непосредственно в лестничную клетку или на лестницу 3-го типа; в холл (фойе), имеющий выход непосредственно в лестничную клетку или на лестницу 3-го типа; в) в соседнее помещение (кроме помещения класса Ф5 категории А или Б) на том же этаже, обеспеченное выходами, указанными в а и б).	15.04.2020 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

(подпись)

« 29 » апреля 2019 г.

Государственный инспектор города Екатеринбурга

по пожарному надзору Т.А. Артамонова

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

Васи
(подпись)

« 29 » 04 20 19 г.

Григорьев Александр В.
(должность, фамилия, инициалы)

* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575829

Владелец Наумова Любовь Васильевна

Действителен с 05.03.2021 по 05.03.2022